I.E.S.		
Nombre:	Fecha:	Curso/Grupo:
Apellidos:	Calificación:	

Realizado por P.L.C. Madrid ®

TEST 15

1.- Para un garaje de 5000 m^2, cuya ventilación se lleva a cabo con 4 ventiladores en trifásico de 10 C.V. de potencia ¿Qué carga máxima debe preverse?

a) 29.440 w b) 100 kW c) 129,44 kW

2.- Las compañías suministradoras están obligadas a efectuar el suministro de forma que permita el funcionamiento:

a) De cualquier receptor monofásico hasta 14.490 W a 230 V.
b) Hasta una potencia máxima de 14.490 W a 230 V.
c) De cualquier receptor monofásico hasta 5.750 W a 220 V.

3.- Los edificios de consumo se clasifican de alguna de las siguientes maneras:

a) Edificios destinados a concentración de industrias.
b) Edificios de viviendas de más de 150 kW de potencia demandada.
c) Edificios con más de una caja general de protección.

4.- El grado de electrificación necesario, para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias, sin necesidad de obras posteriores de adecuación, se denomina:

a) Grado de electrificación básico.
b) Grado de electrificación elevado.
c) Grado de electrificación mínimo.

5.- ¿A una vivienda con una superficie mayor de 160 m^2, le corresponde un Grado de Electrificación?

a) Básico.
b) Elevado.
c) Mínimo.

6.- ¿A una vivienda con una superficie menor de 160 m^2, pero con un sistema de calefacción eléctrica le corresponde un Grado de Electrificación?

a) Básico.
b) Superior.
c) Elevado.

7.- La potencia a prever, en una vivienda de nueva construcción no será inferior a:

a) 5.750 W.
b) 9.200 W.
c) 3.000 W.

8.- En una vivienda con grado de electrificación elevado, la potencia a prever no será inferior a:

a) 5.750 W.
b) 9.200 W.
c) 5.755 W.

9.- La potencia a prever se corresponderá:

a) Con la capacidad máxima de la instalación.
b) Con la capacidad mínima de la instalación.
c) Con la capacidad absoluta de la instalación.

10.- La potencia a prever se corresponderá:

a) Con la intensidad asignada del interruptor general automático.
b) Con la intensidad asignada del interruptor diferencial automático.
c) Con la intensidad asignada del contador.

Nº Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tiempo empleado:
R. Alumno											
R. Correcta											Nº Errores
Localización											

PLC MADRID