I.E.S.		
Nombre:	**Fecha:**	**Curso/Grupo:**
Apellidos:	**Calificación:**	

Realizado por P.L.C. Madrid ®

TEST 16

1.- Los tubos utilizados en acometidas aéreas posadas sobre fachadas, tendrán:
a) Un código 4, para la resistencia a la penetración de objetos sólidos con un diámetro igual o mayor de 0,5 mm.
b) Una resistencia a la corrosión alta, en el interior y exterior del tubo.
c) Una temperatura máxima de instalación y servicio de 60º C.

2.- Se evitará el tendido de acometidas:
a) Por jardines privados.
b) Por terrenos de dominio público.
c) En las fachadas de los edificios.

3.- Identificar la respuesta incorrecta:
a) En los cruces con calles y carreteras, las acometidas tendrán una altura mínima de 6 m.
b) En edificaciones de interés artístico, se evitarán las acometidas tensadas sobre postes.
c) En general se dispondrá de una sola acometida por edificio ó finca.

4.- Las acometidas podrán ser:
a) Aéreas, subterráneas o mixtas.
b) Sólo aéreas.
c) Sólo subterráneas.

5.- Las acometidas pueden ser:
a) Aéreas en derivación.
b) Mixtas, en derivación.
c) Subterráneas con entrada y salida.

6.- Se define acometida, como:
a) Parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección.
b) Parte de la instalación de la red de distribución, que parte de la CGP y termina en la centralización de contadores.
c) La línea general de alimentación que parte de la CGP y acaba en el arranque de las derivaciones individuales.

7.- La tensión de aislamiento de los cables posados sobre fachada, será:
a) 0,6/1 V
b) 0,4/1 kV.
c) 0,6/1 kV.

8.- ¿Pueden establecerse varias acometidas para un edificio?:
a) Siempre.
b) Nunca.
c) A veces.

9.- Cuando la acometida sea, aérea posada sobre fachada, se protegerá con un tubo o canal rígido, cuando:
a) Aquellos tramos en que está situada a una altura de 2,5 m como mínimo.
b) Aquellos tramos en que está situada a una altura mayor de 2,5 m.
c) Aquellos tramos en que este situada a una altura menor de 2,5 m.

10.- La c.d.t. de la acometida, vendrá dada por el Reglamento:
a) Por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica.
b) De Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro.
c) REBT.

Nº Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tiempo empleado:
R. Alumno											
R. Correcta											Nº Errores
Localización											

PLC MADRID