

I.E.S.		
Nombre:	Fecha:	Curso/Grupo:
Apellidos:	Calificación:	

Realizado por P.L.C. Madrid ®

TEST 8

1.- La calificación de una instalación, dependiendo del resultado de la inspección de la misma, podrá ser:

- a) Favorable si no existe ningún defecto grave o muy grave, ni más de 3 leves.
- b) Condicionada cuando se detecte un defecto grave, ó 3 leves ó más.
- c) Negativa cuando se observe al menos un defecto muy grave.

2.- ¿Cuál de las palabras siguientes, no define algún tipo de defecto en las instalaciones eléctricas?

- a) Crítico
- b) Grave
- c) Leve

3.- Las instalaciones calificadas como condicionadas:

- a) Si están en servicio se desconectarán de la red, hasta que subsanen los defectos.
- b) Si son nuevas, se les dará suministro por un plazo de 6 meses. Si transcurrido este plazo, no se han corregido los defectos, se dejará sin servicio.
- c) Si son nuevas no se conectarán a la red, hasta que tengan la calificación de favorable.

4.- Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas y antes de ser documentadas alguna de las instalaciones siguientes:

- a) Las de locales mojados.
- b) Las dedicadas a industrias, que deban presentar proyecto.
- c) Las de los locales de pública concurrencia.

5.- Las inspecciones a realizar por los Organismos de control en las instalaciones que lo precisen, pueden ser:

- a) Iniciales y periódicas.
- b) Iniciales y por sorteo.
- c) Iniciales, periódicas y por sorteo.

6.- Serán objeto de inspecciones periódicas:

- a) Cada 5 años, las comunes de edificios de viviendas cuya potencia supere los 100 kW.
- b) Cada 10 años, las que precisaron inspección inicial.
- c) Ambas respuestas son falsas.

7.- Al revisar una instalación se observa que en el circuito de cocina, el hilo de protección es de 4 mm² ¿Qué dictamen puede emitirse?

- a) Condicionado
- b) Negativo
- c) Favorable.

8.- En un local de pública concurrencia, el alumbrado de emergencia no suministra la iluminancia requerida en algunas zonas ¿Qué dictamen debe emitirse?

- a) Favorable
- b) Condicionado
- c) Negativo

9.- Deberán revisarse cada 5 años las instalaciones:

- a) De locales a temperatura elevada.
- b) De aparatos de elevación y transporte.
- c) De industrias cuya potencia sea superior a 100 kW.

10.- Un dictamen condicionado se convierte en negativo cuando:

- a) Han transcurrido más de 6 meses sin repararse los defectos graves que dieron lugar al dictamen condicionado.
- b) Ha ocurrido un accidente posterior a la emisión del dictamen condicionado.
- c) Han transcurrido más de 6 meses sin reparar los defectos muy graves que dieron lugar al dictamen condicionado.

Nº Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tiempo empleado:
R. Alumno											
R. Correcta											Nº Errores
Localización											

Notas

PLC MADRID

